

## Informasjon fra byggeleder vedrørende brann ved leilighet nr. 31

Det er på sin plass å informere litt om branntilløpet her på Brattbakken sist mandag. Noen beboere har uttrykt bekymring, og har stilt en del spørsmål rundt denne hendelsen, som jeg ønsker å besvare. Det kan være flere som lurer.

Mandag 20. mai brøt det ut en brann utvendig i gavlvegg/bodvegg ved Brattbakken 31 (Bygg J, nordvegg). Dette skyldtes arbeid som ble gjort forrige tirsdag, med nedskjæring av teglsteinsvegg i forbindelse med renoveringen.

Dessverre ble det kappet et lite snitt med vinkelsliper i inntakskabelen til leiligheten, som ikke ble oppdaget mens arbeidet pågikk. Det ble heller ikke oppdaget i etterkant. Det oppstod ingen røyk, smell, gnister eller lignende, så ingen la merke til skaden som hadde skjedd. Dette arbeidet har blitt utført på alle endevegger hittil i prosjektet, og inntakskablene har ikke ligget der denne lå. Det var derfor ingenting som skulle tilsi at håndverkeren skulle tro at den gjorde nettopp det her heller. Rett og slett skikkelig uflaks.

Når vi nå er klar over at inntakskablene kan ha denne plasseringen (rett bak teglveggen som skal kuttes ned), gjøres det heretter tiltak som hindrer at dette skal skje igjen. Det vil brukes en annen metode for å kutte i nedre del av veggen, og snittet blir grundig sjekket for avkuttete/skadede kabler.

Takket være heltemodig og snarrådig innsats av de første som ankom skadestedet, ble skadene minimale på bygning, og aller viktigst; ingen personskader. Godt jobbet og takk for innsatsen!

Om du har flere spørsmål, kan du som alltid kontakte meg på enten telefon 91876800 eller [ed@bonord.no](mailto:ed@bonord.no)

Eirik Dalby

Byggeleder, Bonord